

## **TECHNICKÉ PODMÍNKY NAPOJENÍ VODOVODU A KANALIZACE V OBCI LUTÍN**

- Stavebník v součinnosti s projektantem stavby zhodnotí stávající hloubku uložení, tzn. přípojovací hloubku kanalizace a vodovodu.
  - Stavebník provede stavby přípojek na vlastní náklady.
  - Pět dnů před zahájením stavby bude osloven pověřený zástupce provozovatele k vytýčení vodovodu a kanalizace.
- (p. Lakomý Petr tel.602674423)**
- O napojení na kanalizaci a vodovod uvědomí stavebník alespoň pět dní předem, po napojení musí být vyzván odpovědný pracovník provozovatele ke kontrole správnosti napojení a provedení kanalizační a vodovodní přípojky.
  - Nová vodovodní přípojka bude napojena pomocí navrtávacího pasu na hlavní vodovodní řad, domovním šoupátkem, teleskopickou zemní soupravou a poklopem.
  - Napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod, který provozuje SVK obce Lutín s.r.o. a osazení vodoměru je oprávněn provádět pouze provozovatel
  - V rámci připojení nové přípojky nesmí být poškozen zemní vyhledávací vodič hlavního vodovodního řadu. Po provedení nového připojení musí být hlavní vodovodní řad opět řádně ochráněn a řádným normovým obsypem zahrnut.
  - Vodovodní přípojka bude opatřena vodoměrnou sestavou, tedy s uzavíratelným ventilem, vodoměrem, zpětnou klapkou, nebo ventilem se zpětnou klapkou.
  - Vodoměr bude vydán provozovatelem vodovodního řadu na základě uzavření smlouvy o dodávce pitné vody.
  - Majitel objektu zodpovídá za ochranu vodoměru před poškozením nebo promrznutím a to pod sankčním vedením dle smlouvy o dodávce pitné vody, majitel objektu je povinen dle smlouvy umožnit kontrolu a výměnu, přístup k vodoměru objektu zástupcům provozovatele pro potřeby odečtu, kontroly, výměny vodoměru, který je i dále ve vlastnictví provozovatele.
  - Napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, kterou provozuje SVK obce Lutín s.r.o. , je oprávněna provádět odborná stavební firma. V průběhu realizace kanalizační přípojky si SVK obce Lutín s.r.o. vyhrazuje právo provedení kontroly před záhozem pověřeným zástupcem provozovatele.
  - Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
  - Kanalizační přípojka bude napojena max. v horní 1/3 hlavního kanalizačního řadu, napojena bude pomocí přípojovacího hrdla na kanalizační řad, přípojka bude opatřena ochranným obsypem.
  - Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní kanalizační šachta.
  - Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu kanalizace, nesmí být provedeny strojním způsobem, v ochranném pásmu řadu nesmí být umístovány žádné stavby ani vzrostlá zeleň.
  - Přípojky budou v souladu s ČSN, po ukončení výstavby přípojek budou doloženy dokumenty potvrzující vodotěsnost přípojek a provozovatelem bude vystaveno potvrzení o správnosti napojení přípojek.
  - Pro provedení výstavby vodovodní a kanalizační přípojky dojde ke geometrickému zaměření. Toto zaměření bude předáno provozovateli vodovodu a kanalizace v obci Lutín.
  - Před zahájením odběru pitné vody a odvodu splaškových vod dojde ze strany majitele objektu k uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a vodovodu splaškových vod z předmětného objektu s provozovatelem.
  - Na stavbu vodovodní a kanalizační přípojky bude uplatňována záruka 24 měsíců.